

**Общество с ограниченной ответственностью
«Уральская комплексная лаборатория промышленного и гражданского строительства» (ООО «УралСтройЛаб»)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: Россия, 454047, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая,
д. 18, оф. 118.
Тел./факс: 8 (351) 220-70-20. E-mail: info@uralstroylab.ru

ИНН 7450076732, Р/с 40702810607130004154
в Metallургическом филиале ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»
г. Челябинска, К/с 3010181040000000711, БИК 047501711

Место осуществления деятельности: Россия, 454047, Челябинская область, г. Челябинск, ул.
2-я Павелецкая,
д. 18, оф. 109, 114, 115, 116, 117, 118

**АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ 0001608
№ RA.RU.21YA04
действителен бессрочно**



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 17.09.12-37347 от «28» сентября 2017 г.**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Администрация Верхнесалдинского городского округа
2. **Юридический адрес заявителя:** 624 760 Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46
3. **Наименование образца (пробы):** вода природная подземная
4. **Место отбора:** Свердловская область, д. Никитино
5. **Условия отбора, доставки:**
Дата и время отбора: 12.09.2017
Акт отбора проб: № 001 от 12 сентября 2017
НД на отбор пробы: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
Ф.И.О., должности лица, отобравшего пробу: техник-лаборант Желотцев М.И.
Условия доставки: автотранспорт, соответствуют НД
Дата и время доставки в лабораторию: 12.09.2017
Дата(ы) проведения испытаний: 12.09.2017 – 28.09.2017
6. **Условия проведения испытаний:** температура воздуха 23-25°C, относительная влажность воздуха 53-51%, атмосферное давление 742-750 мм. рт. ст., напряжение в сети 220В

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Определяемые показатели, единицы измерения		Колифаги, БОЕ/100см ³	Общие колиформные бактерии КОЕ/100см ³	Термотолерантные бактерии КОЕ/100см ³	Общее микробное число КОЕ/см ³	Водородный показатель, ед. рН	Железо, мг/дм ³	Марганец, мг/дм ³	Нитраты, мг/дм ³
НД на методы испытаний		МУК 4.2.1018-01 с изменениями п.8.5	МУК 4.2.1018-01 с изменениями п.8.2	МУК 4.2.1018-01 с изменениями п.8.2	МУК 4.2.1018-01 с изменениями п.8.1	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	ПНД Ф 14.1:2.253-09	ПНД Ф 14.1:2.253-09	ГОСТ 33045-2014
Код образца	Место отбора	Результаты испытаний ± характеристика погрешности (неопределенность)							
37347	ул. Советская, у дома № 10, трубчатый колодец	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	9	6,47±0,10	менее 0,05	0,071±0,011	6,73±1,01
37348	ул. Советская, у дома № 18, шахтный колодец	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	14	6,18±0,10	менее 0,05	0,031±0,006	14,30±2,15
37349	ул. Советская, у дома № 27, шахтный колодец	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	3	6,49±0,10	0,807±0,129	0,052±0,010	3,26±0,49
37350	ул. Восточная, у дома № 14, трубчатый колодец (скважина)	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	7	6,60±0,10	0,057±0,018	0,066±0,013	27,91±4,19
37352	ул. Луговая, у дома № 3, родник «Луговой»	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	2	6,99±0,10	менее 0,05	0,036±0,007	9,23±1,38
37355	ул. Тагильская, у дома № 23, шахтный колодец	не обнаружено	26	26	48	6,25±0,10	0,446±0,071	0,099±0,016	2,89±0,43
37356	ул. Тагильская, у дома № 18, трубчатый колодец (скважина)	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	12	6,49±0,10	0,070±0,020	0,0034±0,0007	8,18±1,23
37357	ул. Садовая, у дома № 24, шахтный колодец	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	9	6,66±0,10	0,500±0,080	0,083±0,013	2,38±0,36
37358	ул. Садовая, у дома № 27, шахтный колодец	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	1	6,24±0,10	0,561±0,090	0,071±0,011	22,18±3,33
37359	ул. Садовая, у дома № 30, шахтный колодец	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	5	6,51±0,10	0,320±0,051	0,063±0,010	3,58±0,54
37360	ул. Центральная, у дома № 9, шахтный колодец	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	27	6,72±0,10	0,368±0,059	0,075±0,012	2,24±0,34
37361	ул. Центральная, у дома № 20, шахтный колодец	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	8	6,75±0,10	0,238±0,038	0,058±0,009	31,17±4,68

Определяемые показатели, единицы измерения		Колифаги, БОЕ/100см ³	Общие колиформные бактерии КОЕ/100см ³	Термотолерантные бактерии КОЕ/100см ³	Общее микробное число КОЕ/см ³	Водородный показатель, ед. рН	Железо, мг/дм ³	Марганец, мг/дм ³	Нитраты, мг/дм ³
НД на методы испытаний		МУК 4.2.1018-01 с изменениями п.8.5	МУК 4.2.1018-01 с изменениями п.8.2	МУК 4.2.1018-01 с изменениями п.8.2	МУК 4.2.1018-01 с изменениями п.8.1	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	ПНД Ф 14.1:2.253-09	ПНД Ф 14.1:2.253-09	ГОСТ 33045-2014
Код образца	Место отбора	Результаты испытаний ± характеристика погрешности (неопределенность)							
37362	ул. Центральная, у дома № 32, шахтный колодец «Родничок»	не обнаружено	2	2	31	6,80±0,10	0,058±0,018	0,077±0,012	8,88±1,33

Результаты относятся к образцу (пробе), прошедшим испытания.